



АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.03.2014 № 114-р/о

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории планируемого размещения котельной и газопровода ЗАО «Лунас» в восточной части городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области

Объект: Котельная и газопровод для теплоснабжения объектов ЗАО «Лунас»

Адрес объекта: 142703, Московская область, Ленинский район, городское поселения Видное, г.Видное, Белокаменное шоссе, участок №65ю.

Застройщик: ЗАО «Лунас»

Адрес застройщика: 142700, Московская область, Ленинский район, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.20.

Основания для утверждения:

1. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 24.01.2013г. №117 «О разрешении разработки проекта планировки и проекта межевания территории».

2. Заключение комиссии по проведению публичных слушаний по градостроительным документам по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения котельной и газопровода для теплоснабжения объектов ЗАО «Лунас» по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, г.Видное, Белокаменное шоссе, участок 65ю.

На основании представленных документов:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории планируемого размещения котельной и газопровода ЗАО «Лунас» в восточной части городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области с основными технико-экономическими показателями:

Площадь территории производства работ для размещения объекта капитального строительства - котельной	- 437,19 кв.м
в т.ч.:	
Площадь застройки	- 121,67 кв.м
Площадь дорожного покрытия	- 245,58 кв.м
Площадь отмостки	- 43,41 кв.м
Площадь существующей камеры теплотрассы ЗАО «Лунас»	- 26,53 кв.м

Протяженность подземного стального газопровода высокого давления категории 1а – Ø108х4, в весьма усиленной изоляции	- 70,4 п.м
Протяженность надземного стального газопровода высокого давления категории 1а - Ø108х4	- 2,3 п. м
Модульный газорегуляторный пункт МРП 1000 с двумя регуляторами давления РДГ – 50/40В	- 1 шт.
Протяженность надземного стального газопровода высокого давления категории 1 - Ø108х4, в весьма усиленной изоляции	- 4,3 п.м
Протяженность подземного газопровода высокого давления категории 1 – ПЭ100SRD11 110х10	- 335,7 п.м
Протяженность надземного стального газопровода высокого давления категории 1 - Ø89х3,5	- 1,0 п.м

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Видновские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Первый заместитель главы администрации
городского поселения Видное**

А.Е. Усков