



## АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.08.2014 № 526-р/о

**Об утверждении проекта планировки территории и межевания территории трассы газопровода среднего и низкого давления, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, г.Видное, северная промзона, проектируемый проезд 251, владение 2**

**Объект:** трасса газопровода среднего и низкого давления

**Адрес объекта:** Московская область, Ленинский район, городское поселение Видное, г.Видное, северная промзона, проектируемый проезд 251, владение 2

**Застройщик:** ООО «Вектор»

**Адрес застройщика:** 142100, Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.61

### Основания для утверждения:

1. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 16.08.2013г. №1633 «О разрешении разработки проекта планировки»

2. Заключение комиссии по проведению публичных слушаний по градостроительным документам по проекту планировки территории и проекту межевания территории трассы газопровода среднего и низкого давления, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, г.Видное, Северная промзона, Проектируемый проезд 251, владение 2

### **На основании представленных документов:**

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории трассы газопровода среднего и низкого давления, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, г.Видное, северная промзона, проектируемый проезд 251, владение 2 с основными технико-экономическими показателями:

Территория межевания - всего:	- 0,4648 га
в том числе:	
- участок, находящийся в неразграниченной государственной собственности	- 0,4147 га
- участок, находящийся в собственности складского комплекса и котельной, кадастровый номер 50:21:0020101:5	- 0,0501 га
Общая протяженность газопровода	- 926,0 м
в том числе:	
- протяженность от места присоединения к существующему газопроводу до участка складского комплекса и котельной	- 828,0 м

- протяженность в границах участка складского комплекса и котельной - 98,0 м

Давление газа:

- подземный газопровод ПЭ-80 «Газ» SDR-17,6Ø160x9,1 ≤ 0,3 МПа

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Видное.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Первый заместитель главы администрации  
городского поселения Видное**

**А.Е. Усков**